



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
Border of fire compartment
- N 1.01 – III.SPB
Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, III. stupeň požární bezpečnosti
Number of the fire compartment - III. fire safety degree
- EW 30DP3+C
Požární uzavěr omezující šíření tepla s 30 minutovou
požární odolností, konstrukce druhu DP3,
samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
- REI 45DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut,
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the fire wall (45 minutes)
- REI 45DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the horizontal construction (45 minutes)
- PK
Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří
klikou (např. paniková klikla dle ČSN EN 179)
Emergency exit devices operated by lever handle
- Nouzový zvukový systém
Sound systems for emergency purposes
- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru EPS
Automatic fire detectors of FAS
- Nouzové osvětlení
Emergency lighting
- Přenosný hasicí přístroj práškový
Powder extinguisher
- Chráněná úniková cesta typu "A" - přirozené větrání
Protected escape route type "A" - natural ventilation
- Chráněná úniková cesta
Protected escape route
- Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
Direction of evacuation (minimum width of escape route)
- Únikový východ (minimální šířka únikového východu)
Emergency exit (minimum width of emergency exit)
- Úniková cesta
Escape route
- 23m
Délka únikové cesty
Length of escape route
- 459
Počet osob v místnosti
Number of people in the room
- H
Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant)
Hydrant system
- Ústředna EPS
Fire alarm control panel

Zodpovědný pr.	Ing. Jan Pavelek			BF PRO CZ, s.r.o. Borovského 830/22 734 01 Karviná Tel: 602 533 174 E-mail: bfpro@bfpro.cz Web: www.bfpro.cz	
Vypracoval	Ing. Matouš Helegda				
Kontroloval	Ing. Jan Pavelek				
Generální pr.	Ing. arch. David Vrtek				
Investor	Mendelova universita v Brně				
Místo stavby	Pavilon X, Brno, Zemědělská 1 – k.ú. Černá Pole			Formát	A3
Stavba	MENDELU Shop – Brno			Datum	06/2024
				Druh dok.	DSP
Část PD	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			Arch. číslo	24083
Název	Půdorys 1.NP			Měřítko	Číslo výkresu
				schéma	D.1.3.1