

Všem dodavatelům

V Brně dne 11. 2. 2025

Oprava studentských pokojů vč. výměny nábytku - blok D, koleje J. A. Komenského – sdělení zadavatele

Zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – obdržel dne 10. 2. 2025 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zprávu (podle jejího obsahu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace) tohoto znění:

»Dobrý den,

U stolů ATYP S1,S2,S3 jsou použité stejné stolové podnože. Avšak u ATYP S1 a S2 nejsou opatřeny spojovacími tyčemi. Dodavatel podnoží upozorňuje, že tento návrh řešení nebude velmi pravděpodobně funkční:

"Tím že nohy uchytnete pouze v ose, je velká pravděpodobnost, že při první vynaložené síle, což na kolejích nebude ojedinělé, šrouby z desky vytrhnete. Je to obrovská páka. Proto mají nohy vevařený vertikální plech, aby spojovací tyče zajistily stabilitu."

Prosím o potvrzení dalšího postupu v této věci. Děkuji.»

Zadavatel ve vztahu k žádosti rekapituluje, že lhůta pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení byla stanovena **do 19. 2. 2025**, dotaz dodavatele byl doručen **dne 10. 2. 2024**.

Zadavatel dále uvádí, že podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **„Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.“**

Podle § 98 odst. 3 zákona **„Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1.“**

Z data doručení žádosti ve vztahu ke lhůtě pro podání nabídek je zřejmé, že žádost dodavatele nebyla doručena alespoň 3 pracovní dny před nejzazší lhůtou, ve které zadavatel může uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace (tedy tak, aby vysvětlení zadávací dokumentace mohlo být uveřejněno nejpozději ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 1 zákona, tj. nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek).

Žádost tedy nebyla doručena včas a v takovém případě zadavatel podle § 98 odst. 3 zákona není povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel uzavírá, že trvá na stanovených zadávacích podmínkách a v plné míře na ně odkazuje.

Nad rámec výše uvedeného zadavatel dodává následující:

U stolků ATYP S1 a S2 jsou zásuvkové kontejnery, které jsou dostatečnou opěrou k navrženým nohám.
U stolků ATYP S3 zásuvkové kontejnery nejsou, proto jsou zde spojovací tyče.

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022