

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 02. 04. 2025

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A – Vybavení interiéru“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 621 56 489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 31. 03. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

Prosím o vysvětlení pár dotazů ohledně veřejné zakázky s názvem „Modernizace studoven knihovny MENDELU - budova A - Vybavení interiéru“.

1. Nikde jsem nedohledala konkrétní požadované dekory, nebo alespoň jejich přiblížení (např. barva šedá, dub..). Je to pro nás hodně důležitý údaj, hodně na tom závisí výsledná cena nabídky. Proto prosím o přiblížení specifikace veškerých dekorů v celé zakázce.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel požaduje dekor HPL – jemná struktura „krupička“, nebude se jednat o imitace dřeva ani kovu. Barevnost ze standardního vzorníku.

Dubová dýha – dub rovnoletý, povrchová úprava olejolakem.

Dubová spárovka bude cinkovaná, povrchová úprava tvrdoolejem.

Dotaz č. 2:

„2. V návaznosti na materiál bych poprosila o přiblížení specifikace požadavku „DTD+HPL“. Jelikož se nejedná o prostory, kde by se vyskytovala nadměrná vlhkost (např. bazény), nebo nábytek uzpůsobený velkému namáhání materiálu, tak je zde použití HPL dle mého názoru zbytečné. Prosím tedy o bližší specifikaci.“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Jednotlivé prvky vestavěného a volného interiéru naceňte prosím podle specifikace v PD. Obecně: vnější prvky s požadavkem na zvýšenou odolnost DTD + HPL, korpusy a vnitřní police DTD + Lamino.



Dotaz č. 3:

„3. Podobně jako u nábytku, většinou není dána barva ani u doplňků (např. pohovky, židle..), poprosila bych tedy taktéž o doložení požadovaných barev / odstínů, taktéž to může při naceňování ovlivňovat cenu, případně se vybraný výrobek nemusí vyrábět ve Vaší požadované barvě a bylo by nutné dodatečně změnit výrobek, což by znamenalo i jinou cenu.

Děkuji“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Jednotlivé prvky volného interiéru naceňte prosím podle specifikace v PD (požadovaná odolnost proti oděru). Barevnost jednotlivých materiálů bude určena na základě vzorkování konkrétních výrobků v rámci KD. Počítáme s tím, že vzorkování začne probíhat bezprostředně po výběru dodavatele interiéru.

Dotaz č. 4:

„Dobrý den,

prosíme o upřesnění položek řezaná grafika. Dle stávajícího popisu nelze nacenit.

Děkujeme.

S pozdravem“

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o polymerickou folii s životností min. 5 let, polomatnou, lepenou na různé podkladové materiály (sklo, DTD + HPL, kov). Zadavatel požaduje nacenění 6 m² tohoto materiálu včetně všech doprovodných činností. Výška fontu, barevnost atd. bude určena na základě grafického návrhu.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů konstatuje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

.....
Bc. Veronika Řezníková
na základě plné moci