

Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Straka, e-mail: zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 24.04.2025

„Rekonstrukce nefunkční VZT Auly“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje v souladu s čl. 5 odst. 5.2. Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace uveřejněné dne 08.04.2025 na profilu zadavatele toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a to na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.04.2025. Znění žádosti je doslovně převzato.

Dotaz č. 1:

*„Dobrý den,
požádali bychom o doplnění, popř. vysvětlení výkazu výměr u následujících položek:*

D.1.1 ARS

1. chybí položka doprava

D.1.4.3 VZT

1. chybí položka doprava

2. chybí položka jeřábní práce pro manipulaci s VZT jednotkou

D.1.4.5 UT

1. jsou vypsány prvky UT k ocenění. Chybí položka montáže u všech položek

D.1.4.7 MAR

1. jsou vypsány prvky regulace k ocenění. Chybí položka montáže u všech položek

2. chybí položka doprava

3. u následujících položek nepočítají správně vzorce ve sloupci celkem, tedy nelze správně ocenit tyto položky. Prosíme doplnit vzorce (viz příloha).

Jako uchazeč u předmětnou VZ bychom chtěli požádat o prolongaci termínu podání nabídky vzhledem ke zkrácení termínu pro podání nabídek o státní svátky ve dnech 18. a 21.4.2025. Termín pro podání nabídky je v den státního svátku 21.4.2025.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel podává vysvětlení k jednotlivým položkám uvedených v dotazu takto:

„D.1.1 ARS

1. chybí položka doprava“ - NE, tato položka nechybí. Doprava je vždy součástí ocenění dílčích položek soupisu prací v části ARS.

„D.1.4.3 VZT

1. chybí položka doprava“ - NE, tato položka nechybí. Doprava bude součástí ocenění dílčích položek soupisu prací v části VZT.

„2. chybí položka jeřábní práce pro manipulaci s VZT jednotkou“ - NE, jak je uvedeno v položkách č. 2 a č. 3 VZT jednotka bude rozebrána na jednotlivé komory a nastěhována do strojovny VZT dveřmi o š. 900mm a následně ve strojovně VZT zpětně sestavena.

„D.1.4.5 UT

1. jsou vypsány prvky UT k ocenění. Chybí položka montáže u všech položek“ - NE, tato položka nechybí. Montáž bude součástí ocenění dílčích položek soupisu prací v části UT.

„D.1.4.7 MAR

1. jsou vypsány prvky regulace k ocenění. Chybí položka montáže u všech položek“ - NE, tato položka nechybí. Montáž bude součástí ocenění dílčích položek soupisu prací v části MAR.

„2. chybí položka doprava“ - NE, tato položka nechybí. Doprava bude součástí ocenění dílčích položek soupisu prací v části MAR.

„3. u následujících položek nepočítají správně vzorce ve sloupci celkem, tedy nelze správně ocenit tyto položky. Prosíme doplnit vzorce (viz příloha).“ - NE, položky č. 12 až 27 jsou jen zpřesněním pro provedení ocenění položky č. 11, a tedy položky č. 12 až 27 budou oceněny v rámci položky č.11 - jejich samostatné ocenění nebude provedeno. Proto není u položek č. 12 až 27 nastaven vzorec pro ocenění ani uvedena cenová soustava.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel na základě poskytnutí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 analogicky s ohledem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Zadavatel uzavírá, že trvá na stávajícím znění zadávací dokumentace včetně všech příloh a v plné míře na ně odkazuje. Znění zadávací dokumentace je dostupné na profilu zadavatele u dané zakázky, v sekci Zadávací dokumentace, odkaz https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_7573.html

.....
Mgr. Bc. Tomáš Straka
administrátor
na základě plné moci ze dne 06.06.2024