

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 30. 04. 2025

Věc:
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
Název veřejné zakázky:	Doplnění VZT v laboratoři P1068
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název a reg. č. projektu:	OP JAK: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 29. 04. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky o 14 dní od uvedeného data nebo upravit termín pro odevzdání až po prohlídce s paní projektantkou. Od data prohlídky 28.4. 2025 dáváte na zpracování CN dva pracovní dny, jelikož 1.5.2025 je státní svátek a 2.5.2025 se má CN odevzdávat.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel konstatuje, že prohlídka místa plnění uskutečněná dne 28. 04. 2025 byla dostačující, a proto nebude prováděna opakovaně. Zadavatel rovněž tímto sděluje, že s ohledem na zkrácenou délku lhůty pro podání nabídek vyvolanou státními svátky, bude lhůta pro podání nabídek prodloužena. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele E-ZAK v záložce: „Informace o veřejné zakázce“.

Dotaz č. 2:

„Dále požadujeme setkání s paní projektantkou v místě realizace pro vyjasnění všech kót, protože přiložený výkres neodpovídá skutečnosti a nejsou v něm kóty uvedeny.“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že k upřesnění polohy navrhovaného VZT zařízení dojde v rámci "zaměření prostoru místa plnění" a při přípravě "výrobní dokumentace".

Tento postup blíže popisuje:

- návrh smlouvy o dílo v čl. III., odst. 2. Tohoto jednání (zaměření prostoru místa plnění) se zúčastní i autorka projektové dokumentace Ing. Piskláková.
- projektová dokumentace (v závěru Technické zprávy a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v části VZT, v položce č.24), kde se ukládá povinnost zhotovitele zpracovat vlastní výrobní dokumentaci, kterou si nechá schválit projektantem a technickým dozorem investora.

Dotaz č. 3:

„V případě, že je použita textilní výustě, doporučujeme osadit sací stranu klimatizační jednotky o filtrbox s kapsovou filtrační vložkou – projekt neřeší. Tímto opatřením se značně prodlužuje životnost textilní výustě.“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel po upřesnění projektantem sděluje, že v zadání projektové dokumentace nebyla filtrace uživatelem požadována, na straně sání bylo vzhledem k prostorovým podmínkám navrženo pouze síto pro zachyt ev. nečistot. Četnost praní textilních výustí bude ověřena ve zkušebním provozu.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů konstatuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele E-ZAK v záložce: „Informace o veřejné zakázce“.

.....
Bc. Veronika Řezníková
administrátor veřejných zakázek
na základě plné moci