

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

náměstí T. G. M. 3

Břeclav, 690 02

Číslo jednací: MUBR 51175/2024

V Břeclavi 23. 4. 2024

Spisová značka: MUBR-S 39623/2024 ŽP/Vy
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucia Vyrubalíková
Telefon: 519 311 226
E-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

Výzva k odstranění nedostatku podání

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) obdržel dne 26. 3. 2024 žádost od investora: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO: 62156489 v zastoupení na základě doložené plné moci spol. Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín IČO: 60701366, která zmocnila zaměstnance Ing. Zbyňka Neduchala, o závazné stanovisko v souladu s ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona ke stavbě:

„Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum“

na pozemcích parc. č. 570/1, 570/2, 572 a 1764 v k. ú. Lednice na Moravě.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti, vodoprávní úřad vyzývá žadatele v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu, aby žádost nejpozději **do 31. 5. 2024** doplnil o:

- posouzení osoby odborně způsobilé k navrženému vsakovacímu objektu, jeho umístění, včetně stanovení podmínek pro realizaci.

upozorňujeme - ve vyjádření osoby odborně způsobilé (hydrogeologa) bude především posouzena vhodnost horninového prostředí pro zasakování, rychlost vsakování (respektive množství vody, které je schopné horninové prostředí vsáknout za určitý čas na danou měrnou jednotku), úroveň hladiny podzemní vody a stanovení případného možného vliv zasakovacího zařízení na podzemní vody, stavby a nejbližší vodní díla - studny.

Jelikož nebylo k žádosti doloženo posouzení hydrogeologa, na tento konkrétní návrh, vodoprávní úřad vyzývá investora k jeho doložení.

Je v zájmu žadatele požadované doklady předložil tak, aby mohlo být v dané věci vydáno závazné stanovisko. Pokud nebudou odstraněny vady žádosti, nemůže být dle § 149 odst. 5 správního řádu závazné stanovisko vydáno.

Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.

Mgr. Silvie Baštinská

vedoucí odboru

v zast. Ing. Lucia Vyrubalíková, v. r.

Doručí se:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno *v zastoupení na základě doložené plné moci*

1. Prost Hodonín, s.r.o., Ing. Zbyněk Neduchal, Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín