

Všem dodavatelům

V Brně dne 4. 6. 2025

Nájem zásobníku dusíku a nezbytných technologií a dodávky kapalného dusíku o čistotě 5.0 – sdělení zadavatele

Zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – obdržel dne 2. 6. 2025 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://zakazky.mendelu.cz/>, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

„Vážení,

během prohlídky místa plnění dne 30. 5. 2025 bylo zjištěno, že v prostoru mezi zásobníkem a budovou vznikl nově francouzský dvorek pro odvětrání klimatizace ze sklepních prostor.

Pro schválení umístění a instalace zdroje revizním technikem a před samotným uvedením do provozu je nutno upravit okolí tak, že bude zvýšen výstup francouzského dvorku nad okolní terén.

Během prohlídky místa plnění bylo zástupcem zadavatele přislíbeno, že toto bude provedeno na náklady zadavatele před uvedením zdroje do provozu.

Žádáme Vás tedy o doplnění uvedeného přislíbu do zadávacích podmínek.

Dále Vás v rámci dodatečných informací žádáme o potvrzení skutečnosti, že již byla schválena dokumentace k instalaci zdroje (zásobník a odpařovač) dle specifikace uvedené v příloze A1_Příloha č 1 Technická specifikace, tedy že je schválena pro zásobník o kapacitě 3000 litrů a více.

Děkujeme.“

Zadavatel ve vztahu k žádosti rekapituluje, že lhůta pro podání nabídek v tomto výběrovém řízení byla stanovena do **05.06.2025 09:00** hodin, dotaz dodavatele byl doručen dne **02.06.2025 21:04:31** hodin.

Veřejná zakázka „Nájem zásobníku dusíku a nezbytných technologií a dodávky kapalného dusíku o čistotě 5.0“ je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V bodu 5.2 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena písemně v elektronické podobě nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“

Z data doručení dotazu ve vztahu ke lhůtě pro podání nabídek je zřejmé, že žádost dodavatele nebyla doručena včas a v takovém případě zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností uzavírá, že **trvá na stanovených zadávacích podmínkách a v plné míře na ně odkazuje**. V této souvislosti zadavatel deklaruje, že:

- potřebné úpravy okolí budou provedeny na náklady zadavatele před uvedením zařízení do provozu,
- v místě instalace zařízení již byl dříve umístěn zásobník o kapacitě 4 600 litrů, ke kterému byla schválena dokumentace k instalaci zdroje (zásobník a odpařovač) dle specifikace uvedené v příloze A1_Příloha č 1 Technická specifikace.

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022