

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
IČO / DIČ:	621 56 489 / CZ 621 56 489
Název veřejné zakázky:	Doplnění VZT v laboratoři P1068
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název a reg. č. projektu:	OP JAK: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Zadavatel oznamuje, že analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

ROZHODUJE

o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti ve výběrovém řízení

Obchodní firma nebo název:	PB AHU condition s.r.o.
Sídlo:	Rožmitálůva 567/20, 678 01 Blansko
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	172 86 930

Odůvodnění:

Zadavatel uvedl podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, konkrétně v Příloze č. 2 Projektová dokumentace.

Účastník **PB AHU condition s.r.o.** předložil na základě Výzvy k objasnění a doplnění nabídky ke dni 04. 06. 2025 tyto dokumenty:

- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami – nové
- Protokol o předání a převzetí zařízení VZT k referenční zakázce: „*Doplnění chlazení ZŠ Sirotkova*“ (prostá kopie)

- Smlouva o dílo k referenční zakázce: „*Doplnění chlazení ZŠ Sirotkova*“ (prostá kopie)
- Protokol o předání a převzetí zařízení VZT k referenční zakázce: „*Rekonstrukce chlazení a vzduchotechniky ČIŽP*“ (prostá kopie)
- Smlouva o dílo k referenční zakázce: „*Rekonstrukce chlazení a vzduchotechniky ČIŽP*“ (prostá kopie)
- Certifikát o pojištění (prostá kopie)
- Technický list kanálové vnitřní jednotky **UNI SPLIT 2 SÉRIE**
- Technický list kanálové venkovní jednotky **UNI SPLIT 2 SÉRIE**

Porovnáním požadovaných parametrů s nabízeným zařízením shledala hodnotící komise neshodu v účastníkem nabízených parametrech s požadavky zadavatele u položek č. 3 a 7 uvedených v „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v listu: D.1.4.1 Pol, Díl: 728 – Vzduchotechnika“.

Dle účastníkem předložených technických listů (viz výše) hlučnost nabízené jednotky činí 57 dB (A), tudíž nesplňuje požadavek zadavatele na max. přípustnou hlučnost, která je dle projektové dokumentace stanovena na 52 dB (A).

Dále účastník v rámci doplnění své nabídky uvádí, že vzduchový výkon jednotky je oproti požadavkům projektové dokumentace odlišný, a to o více než – 10 %, tuto odchylku kompenzuje vyšším chladícím výkonem. Zadavatel se domnívá, že tyto dvě skutečnosti povedou k situaci, kdy do prostoru laboratoře bude proudit méně vzduchu s nižší teplotou přívodního vzduchu a tím se zásadně změní mikroklimatické podmínky v laboratoři oproti požadavkům stanoveným projektovou dokumentací.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby účastníka PB AHU condition s.r.o., sídlem Rožmitálova 567/20, 678 01 Blansko, IČO: 172 86 930, vyloučil analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení jmenovaného účastníka z výběrového řízení.

V Brně

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor