

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
IČO / DIČ:	621 56 489 / CZ 621 56 489
Název veřejné zakázky:	Doplnění VZT v laboratoři P1068
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název a reg. č. projektu:	OP JAK: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Zadavatel oznamuje, že analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ

ROZHODUJE

o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti ve výběrovém řízení

Obchodní firma nebo název:	ProAir s.r.o.
Sídlo:	Zlatá hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	017 12 683

Odůvodnění:

Zadavatel uvedl podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, konkrétně v Příloze č. 2 Projektová dokumentace.

Účastník **ProAir s.r.o.** předložil na základě Výzvy k objasnění a doplnění nabídky ke dni 25. 06. 2025 tyto dokumenty:

- 01_Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – aktualizovaný
- Kanálový split MTI-36HWFN8-SP

➤ Prohlášení o shodě: MTI-36HWFN8

Porovnáním požadovaných parametrů s nabízeným zařízením shledala hodnotící komise neshodu v účastníkem nabízených parametrech s požadavky zadavatele u položek č. 3 a 7 uvedených v „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – aktualizovaný“ v listu: D.1.4.1 Pol, Díl: 728 – „Vzduchotechnika“.

Dle účastníkem předložených technických listů (viz výše) hlučnost nabízené jednotky činí 70 dB (A), tudíž nesplňuje požadavek zadavatele na max. přípustnou hlučnost, která je dle projektové dokumentace stanovena na 52 dB (A).

Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby účastníka ProAir s.r.o., IČO: 017 12 683, se sídlem Zlatá hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna, vyloučil analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a analogicky podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení jmenovaného účastníka z výběrového řízení.

V Brně

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor