

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: SR00X00EHMBK
Spisová zn.: R/2025/6339
Vyřizuje: Mgr.M.Tesaříková
Telefon: 543516822, 778706506
E-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7
619 00 Brno – Horní Heršpice

IČO 60734078
ID schránky: q3tciba

V Brně dne 21. ledna 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 28.12.2024 o vydání závazného stanoviska k záměru – **Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, parc.č. 2/1, k.ú. Černá Pole „Rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody v objektu B“** (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je Mendelova univerzita v Brně, sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO 62156489 (dále jen „žadatel“), **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „NV č. 361/2007 Sb.“) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „NV č. 272/2011 Sb.“),

KHS JmK se záměrem **s o u h l a s í**.

Odůvodnění

Předmětem záměru je **návrh modernizace stávající směšovací objektové stanice a modernizace horizontálních rozvodů v objektu B Mendelovy univerzity.**

Součástí výměny horizontálních rozvodů bude výměna pat jednotlivých stoupacích vedení, a to vyvažovacích ventilů, regulátorů diferenčního tlaku a kulových kohoutů s vypouštěním.

Z důvodu modernizace vytápění objektu bude stávající technologie a část potrubí PS demontována.

Dojde k demontáži stávajícího rozdělovače a sběrače, elektrokotle PROTHERM o výkonu 12 kW a ohříváče teplé vody o objemu 500 l. Dále dojde k demontáži rozvaděče SI a MaR. Demontáže se dále

týkají příslušenství (technologie), tj. čerpadla, a dalšího příslušenství, včetně všech osazených armatur a stávajících kotevních konzol.

Směšovací objektová stanice

Nově do prostoru bude instalovaný nový rozdělovač a sběrač DN250 se 6 topnými větvemi z toho 3 budou sloužit pouze jako rezerva. Rezerva č.1 DN125 pro budoucí osazení VZT, rezerva č. 2 DN50 a rezerva č. 3 DN50. Nově budou vystrojeny 3 větve. Větev č.1 - jižní křídlo DN100, větev č. 2 E DN80 a větev č. 3 východní křídlo DN100.

Horizontální rozvody

Nově objekt bude rozdělen na 2 topné větve, a to větev jižní křídlo DN100 a větev východní křídlo DN100.

Nově bude horizontální potrubí vedeno v 1.NP převážně ve stávající trase.

Potrubí od pojistných ventilů u ohříváčů teplé vody bude vyvedeno do stávajícího kanalizačního potrubí.

V rámci stavby bude proveden dvojitý omyvatelný nátěr stěn do výšky 1,8 m od úrovně podlahy v prostoru místností PS, dojde k vyspravení stávajících narušených omítek demontážemi a montážemi, proběhne výmalba omítek v rozsahu 100% v PS, povrchová úprava podlahy v prostoru předávací stanice bude provedena dvousložkovým nátěrem RAL7035 pro bezprašnou a vysokou odolnost proti oděru, stávající oplocení do prostoru předávací stanice bude vybouráno, nově bude ubourána stávající nenosná příčka v prostoru předávací stanice, nově bude v prostoru předávací stanice vybudováno nové oplocení včetně dvoukřídlých dveří.

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. Bude prováděna koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli ostatními zhotoviteli, objednatelem a uživatelem stavby.

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
územního pracoviště Brno a Znojmo

Rozdělovník

1. UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČO 60734078, ID schránky: q3tciba
2. spis KHS JmK