

LEGENDA ZNAČENÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ STAV
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ STAV
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – DEMONTÁŽE
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – DEMONTÁŽE
- TV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
- RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- 1 – STOUPACÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- HRANICE DEMONTÁŽE

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 10/500/160 – STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
  LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, POČET ČLÁNKŮ: 10ks, VÝŠKA 500mm, ŠÍŘKA 160mm
- 22-090050 – DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM
  DESKOVÉ TĚLESO, TYP 22, VÝŠKA 900mm, DÉLKA 500 mm
- 33-090070 – DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM
  DESKOVÉ TĚLESO, TYP 33, VÝŠKA 900mm, DÉLKA 700 mm

INVESTOR STAVBY:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO

Mendelova univerzita v Brně

VYPRACOVAL	
RADIM DOŠEK	
KONTROLOVAL	
RADIM DOŠEK	
HLAVNÍ PROJEKTANT	
ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA	

Uchytil

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211
INVESTOR : MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO

AKCE : **REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY A OHŘEVU TEPLÉ VODY V OBJEKTU B 1. ETAPA – CHODBA V JIŽNÍM KŘÍDLE 1.NP**

DATUM	03/2025
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	224026-35

OBSAH : D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ
PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:100	D.1.2.4.2-01

Copyright UCHYTIL s.r.o.