PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
TV — TERMOSTATICKÝ VENTIL – STÁVAJÍCÍ
RŠ — RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ – STÁVAJÍCÍ
TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICE – STÁVAJÍCÍ
PB — PEVNÝ BOD
RDT32 — REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKŮ DN32
RA32 (2,8) — VYVAŽOVACÍ VENTIL DN32, NASTAVENÍ 2,8
KKV32 — KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN32

101 — STOUPACÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ–JIŽNÍ KŘÍDLO
201 — STOUPACÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ–VÝCHODNÍ KŘÍDLO

HRANICE DODÁVKY

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
10/500/160 — LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, POČET ČLÁNKŮ: 10ks, VÝŠKA 500mm, ŠÍŘKA 160mm
22-090050 — DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
DESKOVÉ TĚLESO, TYP 22, VÝŠKA 900mm, DÉLKA 500 mm
33-090070 — DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
DESKOVÉ TĚLESO, TYP 33, VÝŠKA 900mm, DÉLKA 700 mm

INVESTOR STAVBY:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO

Mendelova univerzita v Brně

VYPRACOVAL	RADIM DOŠEK
KONTROLOVAL	RADIM DOŠEK
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA

Uchytil®

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211
INVESTOR : MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO

AKCE : REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY A OHŘEVU TEPLÉ VODY V OBJEKTU B 4. ETAPA

DATUM	05/2025
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	224026-35

OBSAH : D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: 1:50
Č.VÝKRESU: D.1.2.4.2-10

Copyright UCHYTIL s.r.o.