


Rozvaděč R-FVE(DC)

2DC 24-1000V

DC+; DC-



TECHNOLOGICKÝ PAVILON

ZAHRADNICKÉ FAKULTY V LEDNICI

LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Mendlova univerzita v Brně
Generální dodavatel	
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	EPTON projekt s.r.o.



Revize	
00	2024 - 05 - 30
01	
02	
03	
Vypracoval	Ing. Tomáš NOVOTNÝ
Ved. projektant	Ing. Tomáš NOVOTNÝ

±0,000 = 176,80 m.n.m BPV

Číslo zakázky	3544 - 20
Stavba	TPL
Stupeň	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	D 301 - FVE
Část	FVE
Název výkresu	ROZVADĚČ R-FVE(DC)
Datum	2025 - 02 - 20
Formát	420x297
Měřítko	

stavební	stavební	řada PS - SO	část	výkres	revize
TPL	DPS	D 301	00	005	00

**Rozvaděč R-FVE(DC):**  
nástěnný, modulový o velikosti min. 48 modulů  
Proudová soustava: 2DC 24-1000V  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Icn přístrojů min. 10kA

**Na dveře rozvaděče umístit štítek: POZOR - ZPĚTNÝ PROUD**