



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AiD team a.s.
Dora Raková
Netroufalky 797/7
62500 Brno

Hodonín, 15.07.2024

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava jih
Husova 3947/1
695 01 Hodonín
www.egd.cz

Monika Šafaříková
T +420-51830-5244
monika.safarikova@egd.cz

Naše značka
M49992-27128426

Výzva k doplnění projektové dokumentace

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN

Název stavby: Lednici - Technologický pavilon Zahradnické fakulty

Místo stavby: KÚ Lednice na Moravě (679828), žadatelem
vyznačené zájmové území

1. **Pro řádné posouzení Vaší žádosti požadujeme doplnit:**
 - ? **Zakótování vzdálenosti nového kabelového vedení NN od stávajícího podzemního kabelového vedení VN. Pokud se bude nacházet v OP, doložit i řez se zakótovanými vzdálenostmi.**
 - ? **Zakótování vzdálenosti od jímky kanalizace. Ideálně i v řezu.**
 - ? **Zakótování křížení kanalizací s podzemním kabelovým vedením VN- zakótovat v řezu.**
 - ? **V případě oplocení v blízkosti distribučního zařízení požadujeme doplnit kóty vzdáleností.**
2. **Žádost o nové posouzení, prosím, podejte pouze elektronicky na www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**
3. **Posouzení nové žádosti proběhne nejpozději do 30 dnů od podání.**
4. **Doporučujeme Vám dodržet minimální vzdálenosti mezi Vaší stavbou a stávajícím distribučním zařízením dle platných PNE. V opačném případě nebudeme s Vaším záměrem souhlasit nebo s Vámi bude zahájeno jednání o přeložce v souladu s §47 energetického zákona.**

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Kontakty správců zařízení:

Správce VN, NN:

Štěpán Hlaváč, tel.: 51830-5203, mail: stepan.hlavac1@egd.cz



S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg-d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001