

Všem dodavatelům

Veřejná zakázka „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“
(https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_7689.html)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem potenciálním dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 5. 8. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, níže zasílám dotaz od elektrikáře týkající se FVE.

Poprosím o prověření u zadavatele v rámci části FVE – z našeho pohledu pokud máme 93ks FVE panelů, pak kabel solární 6mm v délce 150m je nedostačující (pol. č. 12, obj.301 FVE). Poprosím, aby tvůrce projektu prověřil výměry nejen u zmíněno typu kabelu, ale raději komplet tuto část FVE celou, po nacenění nám to vychází na nereálně podhodnocené číslo (aby pak zadavatel nebyl překvapený z možných následných VCP). Celkově ty výměry jsou vzhledem k počtu ks panelů podhodnocené.

Moc Vám děkuji“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu sděluje, že dochází pouze k úpravě množství. Položka ve výkazu výměr „kabel solární 6mm“ (pol. č. 12, obj.301 FVE) – původně uvedená délka kabelu 150 m, nově upraveno na 520 m.

V souvislosti s touto úpravou byla na profilu zadavatele uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 2b – Výkaz výměr pro provedení stavby – 2025_08_07 - Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS [zadání].

V Brně dne dle data elektronického podpisu

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022