

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Martin Ondráček/+ 420 545 135 253

V Brně dne 14. 8. 2025

Veřejná zakázka „Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie – stavební práce – opakované řízení“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 8. 8. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem v tomto znění:

Dotaz:

„DOTAZY:

- *Licence pro Power Management – Schneider ukončil výrobu bez náhrady. Je prosím alternativa k této licenci, která se požaduje?*

Vzhledem k nejasnosti, prosím o prodloužení lhůty pro podání nabídky. Děkuji Vám.“

Odpověď zadavatele na dotaz

Zadavatel si u dodavatele software Power Management – společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o., IČO 60467550, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 ověřil informace týkající se údajného ukončení činnosti tohoto dodavatele, jak se uvádí v předmětné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Informace uváděné v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se nepotvrdily. Zástupce výše jmenovaného dodavatele zadavateli výslovně potvrdil, že tento dodavatel svoji obchodní činnost neukončil, jejich software a licence se běžně obchodují a zájemcům je tento dodavatel schopen učinit v uvedeném ohledu obchodní nabídku. Licence je v tomto případě poplatkem za používání nově budovaných vstupních bodů (elektroměrů) v rámci celouniverzitního systému na monitorování a energetický management EcoStruxure Power (Power Monitoring Expert) od firmy Schneider Electric. Není možné z důvodu kompatibility integrovat do tohoto systému prvky a licence od jiných výrobců. Podrobnější informace ke standardům energetického managementu univerzity jsou dostupné v dokumentu Standardy technologií vybavení budov (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).

Zadavatel žádá dodavatele, aby si zadávací dokumentaci ve znění jejího uveřejněného vysvětlení řádně prostudovali a nabídky podali v souladu se zadávací dokumentací a jejím vysvětlením.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

.....
Ing. Martin Ondráček
na základě plné moci ze dne 11. 6. 2025



Spolufinancováno
Evropskou unií

