



LEGENDA :

-
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
-
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU POD OMÍTKU
-
- STOUPACÍ VEDENÍ
-
- KLESACÍ VEDENÍ
-
- ROZVADĚČ NN

POZNÁMKA :

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA A ARCHITEKTA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT PRÁCE ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM

UMÍSTĚNÍ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÉST V KOORDINACI S INTERIÉREM

ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU ZKOORDINOVÁNY S ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ

LEGENDA SVÍTIDEL :

TYPY SVÍTIDEL JSOU UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU

A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ

A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE

411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

411.3.3 – DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY A PRO NAPÁJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

- 3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
- 3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
- 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

±0,00 = 223,00 m n. m.

INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
AKCE:	Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A Úprava předprostoru studoven na chill-out zónu
MÍSTO:	Budova A - Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
STUPEŇ:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DÍLA
DATUM:	02 / 2025
PROJEKT:	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Sídlo: Opletalova 6, 602 00 Brno Tel. : 604 635 295, e-mail: atelier@kvetarch.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Miroslav Matuška adresa a kontakt: Ostrůvek 680 664 61 Rajhrad Tel.: +420 604 412 747		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Milan Hošek VYPRACOVAL : Ing. Miroslav Matuška	RAZÍTKO:	PARÉ:
OBJEKT: D.1 SO 01 - Stavební úpravy				
ČÁST: D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika				
VÝKRES : SVĚTELNÁ INSTALACE 1.PP			MĚŘÍTKO: 1:100	Č. VÝKRESU: 03