

Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Straka, e-mail: zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 05.03.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje v souladu s čl. 4 odst. 4.4. zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Vybudování výukové stáje pro dojný skot – opakované řízení**“ uveřejněné dne 10.02.2026 na profilu zadavatele (dále jen „zadávací dokumentace“) toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, a to na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené dne 04.03.2026. Znění dotazů je doslovně převzato.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem na výběrové řízení s názvem Vybudování výukové stáje pro dojný skot – opakované řízení.

K rozvaděči UPS nejsou dodány technické specifikace k zařízením, které se mají zálohovat. Tyto podklady jsou potřeba pro správné nacenění. Bylo by možné je dodat?

Odpověď zadavatele:

UPS je dodávkou celé technologie dojícího robota. Je ponecháno na účastníkovi, aby zvolil a nabídl odpovídající zařízení v souladu s požadavky na předmět dodávky dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

Dále v rozvaděči HRM není vývod pro napájení UPS. Má to být nějak zohledněno v nabídce?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel požaduje v rozvaděči ponechat rezervu pro napojení UPS a rezervu pro případné další zařízení.

Závěr:

Zadavatel na základě poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Znění zadávací dokumentace je vč. tohoto vysvětlení č. 2 dostupné na profilu zadavatele u dané zakázky, viz odkaz https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_8147.html

.....
Mgr. Bc. Tomáš Straka
administrátor