

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 26. 8. 2014

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Provoz energetických zařízení SKM určených k výrobě a rozvodu tepla“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s textem zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace) z vlastního podnětu. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Otázka č. 1:

Požadujete dle bodu č. 14 odst. E) čištění a seřízení hořáků dle provozních předpisů od autorizované certifikované firmy? Totéž bod h) kalibrace čištění úniku plynu. Ve smlouvě nejsou tyto požadavky jednoznačně uvedeny.

Odpověď č. 1:

K bodu 14, písm. e):

Čištění a servis lze zajistit firmou s oprávněním na opravu daných typů hořáků.

K bodu 14, písm. h) :

Jedná se o kalibraci čidel úniku plynu. Stačí doklad odborné firmy o provedené kalibraci.

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně