

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 27. 8. 2014

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu:**

**„Provoz energetických zařízení SKM určených k výrobě a rozvodu tepla“  
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

V souladu s textem zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace) z vlastního podnětu. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

**Otázka č. 2:**

Žádáme o doplnění typů hořáků u plynových kotlů VVP 400 – 2x na kotelně K1 Kohoutova 11, blok D a VVP 600 – 1x, VVP 400 – 2x na kotelně K2 Kohoutova 7, blok A

**Odpověď č. 2:**

Typy hořáků jsou u všech zmiňovaných plynových kotlů stejné : APH10PZ

**Otázka č. 3:**

Příloha C4 – Přehled posledních revizí a zkoušek – neobsahuje pravidelné roční revize – provozní revize TNS, odborné prohlídky kotelen a VS. V seznamu jsou uvedeny revize, které jsou platné. Jsou v tomto seznamu uvedena všechna technologická zařízení na kotelnách a VS a PS?

**Odpověď č. 3:**

V tabulce jsou uvedeny pouze revize a kontroly zařízení s periodou delší než 1 rok a s periodou, která spadá do období trvání smlouvy, tj. do období dvou let. Předpokládá se, že dodavatel služby je vzhledem ke své odbornosti schopen určit revize, prohlídky, kontroly apod. s roční a kratší periodou bez pomocné tabulky.

**Otázka č. 4:**

V zadávací dokumentaci chybí příloha B2, na kterou se odvoláváte v příloze C1 bod 1 3. Odrážka

**Odpověď č. 4:**

V příloze C1 došlo k chybě psaní, kde jsou přílohy označeny „B“, ale skutečně jsou publikovány jako přílohy C1 – C4. Jelikož jsou přílohy identifikovány i názvy je jasné, že se jedná o původně zveřejněné přílohy. Pro předejití pochybnostem zveřejňuje zadavatel opravenou přílohu C1.

**Otázka č. 5:**


V dokumentaci není uveden počet instalovaných čidel úniku plynu.

**Odpověď č. 5:**

Počet čidel úniku plynů ke kalibraci : 5 ks

Počet čidel úniku plynů k mechanické kontrole : 2 ks

.....  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  
rektor Mendelovy univerzity v Brně



-3-