

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 29. 8. 2014

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu:

**„Provoz energetických zařízení SKM určených k výrobě a rozvodu tepla“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)**

V souladu s textem zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace) z vlastního podnětu. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Otázka č. 6:

Jsou v uvedeném seznamu posledních revizí uvedena všechna technologická zařízení instalovaná na kotelnách a VS a PS?

Odpověď č. 6:

Tabulka v Příloze C4 obsahuje pouze části energetických zařízení specifikovaných v Příloze C2, u nichž revize a kontroly jsou prováděny s periodou delší než 1 rok a s periodou, která spadá do období trvání smlouvy, tj. do období dvou let. Předpokládá se, že dodavatel služby bude vzhledem ke své odbornosti schopen určit, které části energetických zařízení dle Přílohy C2 – Seznam míst a zařízení se v tabulce v Příloze C4 nachází a které ne a jaké roční či kratší revize, kontroly apod. se u uvedených či neuvedených částí energetických zařízení provádějí.

Otázka č. 7:

V příloze C1 v odstavci 1. čtvrté odrážce je uvedeno „zajišťování jménem objednatele veškerých úkonů vyplývajících pro provozovatele zařízení ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, dle vyhlášky č.194/2013 ze dne 28. 6. 2013, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie v platném znění a vyhlášky č.91/93 Sb. v platném znění.“ Je tím myšleno skutečně pouhé zajištění, s tím, že cena za tyto činnosti není součástí služby, nebo má být cena dána do nabídky ?

Odpověď č. 7:


Cena musí být součástí nabídky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré činnosti, úkony apod., které vyplývají ze zákonů a vyhlášek vztahujících se k zajištění provozu energetických zařízení dle přílohy č. C2.


Otázka č. 8:

V příloze C1 v odstavci 1. poslední odrážce je uvedeno „provádění ostatních prací, výkonů a činností výslovně touto Smlouvou neuvedených, avšak o nichž poskytovatel s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti věděl, vědět měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné plnění předmětu a účelu této Smlouvy.“ Nikde v podmínkách není uvedeno chemické čištění deskových výměníků (nyní jsou 4 ks čištěny 1x ročně a 2ks 2x ročně). Má toto čištění být součástí nabídkové ceny ?

Odpověď č. 8:

Ano. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny byly všechny úkony, i když nejsou taxativně vyjmenovány v zadávací dokumentaci či jejich přílohách, jejichž provedení je nutné k plynulému a bezproblémovému zajištění provozu energetických zařízení dle přílohy č. C2

L. 
.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně



-4-