



LEGENDA:

- NAPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE PRIMÁRNĚ ZE ZÁVLAHOVÉHO VODOVODU
- NAPOUŠTĚNÍ Z ROZVODU PITNÉ VODY BUDE POUZE V DOBĚ ODSTAVENÍ ZÁVLAHOVÉHO VODOVODU
- PŘEPÍNÁNÍ MEZI NAPOUŠTĚNÍM ZE ZÁVLAHOVÉHO A PITNÉHO VODOVODU BUDE MANUÁLNĚ KULOVÝMI KOHOUTY
- NAPOUŠTĚNÍ BUDE ŘÍZENO ELEKTROVENTILY S NAPOJENÍM NA HLADINOVÁ ČIDLA (min. A max.)



K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR		MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta Zemědělská 1, 613 00, Brno		KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
				ODP. PROJEKTANT	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valtická 331	OKRES	Břeclav	VYPRACOVAL	ing.Mrňák R.
STAVBA Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa Kanalizace - objekt SO.07, Vodovod - SO.08				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
				STUP.DOKUMENT.	PP
				DATUM	09/2014
				MERÍTKO	1 : 50
CÁST DOK				CÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
VÝKRES	Nátok do akumulární nádrže			SO.07, SO.08	7