



Všem uchazečům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 14.11.2014

Věc: Veřejná zakázka:

„LABYRINT PŘÍRODY A RÁJ ZAHRAD – TÉMATICKÉ ZAHRADY - 1.ETAPA“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 33

SO-04 Infokiosek

V rekapitulaci je uvedeno pro objekt SO 04:

04	Infokiosek	0		0
	1 Architektonicko-stavební řešení	0	0	0
	a Zařízení pro vytápění staveb	0		0
	c Zařízení vzduchotechniky	0		0
	e Zařízení zdravotně technických instalací	0		0
	g Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů	0	0	0
	h Zařízení slaboproudé elektrotechniky	0	0	0

Jednotlivé profesní části jsou obsahem i položkového rozpočtu stavební části

Díl:	722	Zdravotechnika		
72	722000111	Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00
73	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	

Díl:	731	Vytápění		
86	730001111	Vytápění dle přílohy	soubor	1,00
87	998731101R00	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m	%	

Díl:	M21	Elektromontáže		
157	21000111AJ	Silnoproud + bleskosvod dle přílohy	soubor	1,00



158	21000112AJ	Slaboproud + EZS	soubor	1,00	
Celkem za		M21 Elektromontáže			
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			
159	24000111	Vzduchotechnicka dle přílohy	soubor	1,00	

Pokud budou vyplněny výše uvedené položky, budou profese v rekapitulaci dle Vámi nastavených vzorců započteny 2x.

Žádáme zadavatele o sdělení jak má uchazeč postupovat, zda mohou být položky bez uvedení jednotkových cen, nebo zda může uchazeč upravit vzorec Rekapitulace stavebních rozpočtů?

Odpověď č. 33

Položky mohou být bez uvedení jednotkových cen. Příkládáme upravený výkaz „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list_14_11_14.xlsx“

Dotaz č. 34

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

ZO.05 Zahrada polostín, zelená má ve výkresové části uvedeno:



CORTENOVÝ PLECH ZÁHONŮ tl.10mm
lcm záhonů 86m² x 78,5 = 6750kg

V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.5 Lednice.xls je uvedeno:

21 13611228 **Plech hladký cortenový tl.6mm** T 4,10

V soupisu prací PP_ZO.05-Labyrint Lednice polostín_vykaz_vymer_zmenovy.xls je uvedeno:

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	jedm. cena	množství		
				dle rozpočtu	méně / více PP	nové položky PP

Tl Plech cortenový 10mm t 4,60 2,00

Takže chybí 150 kg

Zahrada Z 07 Vodní zahrada má ve výkresové části uvedeno:



LEM ZÁHONU Z CORTEN.PLECHU 10mm
celkem 201m = 20m² - 1570kg



CORTENOVÝ PLECH 10mm dno - 14m²
dno nádrží 14m² x 78,5 = 1100kg



ROURY Z CORTENOVÉHO PLECHU 10mm - 14ks
celkem 42m² x 78,5 = 3300kg

Celkem dle výkresu 3,3+1,57+1,1=5,97t tl. plechu 10mm



V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.7 Lednice_14_11_12.xls je uvedeno

36 13611228 Plech hladký **cortenový tl.6mm** T **3,58**

V soupisu prací PP_ZO.07-Labyrint Lednice vodní_vykaz_vymer_zmenovy.xls nejsou dodatečné výměry (méně / více PP) tohoto plechu.

V Technické zprávě je uvedeno:

Ocelové konstrukce: Ohraničení záhonů 201 bm v=5cm je vytvořeno tvarovaným **cortenovým plechem tl.10mm**, výška je určena ve výkresech.

Uchazeč upozorňuje Zadavatele na nesrovnalosti mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr, která se opakuje u objektů Z05, Z07, Z09, Z11, Z13.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a zaslání opravené verze:

vykaz_vymer_Tematická zahrada č.5 Lednice.xls

vykaz_vymer_Tematická zahrada č.7 Lednice_14_11_12.xls

vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice_10_11_10.xls

vykaz_vymer_Tematická zahrada č.11 Lednice_14_11_12.xls

vykaz_vymer_Tematická zahrada č.13 - park.areál Lednice.xls

Odpověď č. 34

K SO-05 **přikládáme opravený výkaz výměr „PP_ZO.05-Labyrint Lednice polostín_vykaz_vymer_zmenovy_14_11_14.xls“.**

Ostatní Výkazy výměr platí v rozsahu, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 35

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy – oplocení

ZO.11 - Zahrada růží - rozárium

V soupisu prací PP_Lednice-SÚ-R-17-10-2014-celkový_vykaz_vymer.xls v záložce „Zahrada 11“ v specifikaci č.3 odd. „IV. Výsadba sortimentu popínavých růží“ je uvedena položka „Dřevěná opěrná konstrukce na popínávky – 24 ks“.

Dle zadávací dokumentace ZO.11 - Zahrada růží – rozárium a soupisu prací „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.11 Lednice_10_11_10.xls“ (stavařina) na popínávky musí být postaveno Loubí z ocelových konstrukcí (odd.62 - Loubí, pol.21 – 25).

Dle Dodatečných informací č.3 ze dne 12.11.2014

Odpověď č. 31

Zadavatel požaduje nacenění obou typů konstrukcí, „Dřevěná opěrná konstrukce na popínávky – 24 ks“ je myšlena pro růže, které jsou mimo hlavní konstrukci loubí.

Žádáme o bližší specifikaci výše uvedených dřevěných opěrných konstrukcí na popínávky.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď č. 35

Upřesňujeme, že dřevěný sloupek 30x30mm výšky 1800mm nad út, celková délka 2100mm, v rastru 300mm vodorovné příčky 30x30mm šířky 300mm, celkem 6 ks. Dřevo měkké opatřené lazurou.


prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor