

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Barbora Hnaníčková / 545 135 251

V Brně, dne 20. 4. 2015

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace – sdělení zadavatele).

Dotaz č. 1

V TZ se píše: Z vypočtené přípojné hodnoty byly navrženy jako zdroje tepla 4 ks plynových kondenzačních kotlů s celkovým nominálním výkonem 496 kW. Každý kotel bude nastaven na výkon 124 kW. Kotle budou umístěny ve stávající kotelně. Každý kotel je vybaven nerezovým hořákem, nerezovým výměníkem, regulací spalování a regulací.

Je nutné dodržet tyto parametry u kotlů bezpodmínečně, nebo je možná nějaká odchylka (např. větší počet kusů kotlů s menším výkonem atd.)?

Odpověď č. 1

Navržená skladba zdroje byla odsouhlasena s investorem, je potřeba dodržet projekt.

Každý kotel navíc znamená dodatečné náklady na údržbu do budoucna.

Dotaz č. 2

Je možné u kotlů zaměnit výměníky z nerez materiálu například za hliníkové slitiny?

Odpověď č. 2

Ne není, materiál nerez je nutné dodržet.

The stamp is circular with the text "Mendelova univerzita v Brně" around the perimeter. In the center, there is a smaller circular emblem containing a portrait of a man. Below the emblem, the text reads "prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc." and "rektor Mendelovy univerzity v Brně". A handwritten signature is visible over the stamp.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně