



STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ STANICE RS 400/1/1 416



- TLAK ZEMNÍHO PLYNU 100/2 kPa
- V TYPOVÉ REGULAČNÍ STANICI VYMĚNIT TURBINOVÝ PLYNOMĚR ZA ROTAČNÍ VČ POTŘEBNÝCH ÚPRAV

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	 ERDING ZAORALOVA 5, 628 00 BRNO	
Ing. Půček	Ing. WEINTRITT	Ing. WEINTRITT	Bc. Navrátil		
INVESTOR	KRAJ JIHOMORAVSKÝ			FORMÁT	1A4
MENDELOVA UNIVERSITA V BRNĚ	MÍSTO STAVBY BRNO			DATUM	05/2019
STAVBA	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY TŘ. GEN. PÍKY 7			STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST: ROZVOD PLYNU				Č.ZAK.	19-207
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘENÍ ÚPRAVA			ARCH.Č.	19-207-DPS-0-201
				MĚŘ.	1:20
				ČÍS.VÝKRESU	203