

Výkaz výměr klimatizace a chlazení pavilonu J

Umístění	Popis zařízení	Typ filtru	m.j.	Množství
VZT Strojovna	Aero Master/Remak	600-592-305/6 G3	ks	2
VZT Strojovna	Aero Master/Remak	900-592-305/9 G3	ks	2
VZT Strojovna	Aero Master/Remak	595-345-420/5 G3	ks	1
VZT Strojovna	Aero Master/Remak	495-295-520/4 F5	ks	1
VZT Strojovna	Aero Master/Remak	IFR 250/50-30 F5	ks	1
VZT Zkušebna	vzt.A.C.S./remak	přířez 80-30-G4	ks	1
VZT vod. Hospodářství	Aero Master/Remak	595-345-520/5 F5	ks	1
Klima. Velín, diagnostika těsnosti	Sinclair		ks	1
CHL strojovna 35/50	čištění filtrů		kpl	1
CHL strojovna 6/12	čištění filtrů		kpl	1
Chladič+kondenzátor	SINOP		kpl	1
Inhibitor koroze	AQUA produkt	APT 3032	kpl	1
Drobný materiál			kpl	1
Doprava			km	

Práce :

Výměna filtrů, kontrola kl. Řemene		
Očištění filtrů Sinclair+ FAN COL	hod	20

Četnost servisních cyklů dvakrát ročně

REVIZE	INTERVAL
Tlaková expanzní nádoba - 500 L	1 x ročně
Tlaková expanzní nádoba - 300 L	1 x ročně
Tlaková expanzní nádoba - kompr.	1 x ročně
Mobilní ventilátor 08616	1 x ročně
Mobilní ventilátor 08617	1 x ročně