

označ.	prvek	počet	aktivita	ZHOTOVITEL	
					servis
	Elektrokotel – PROTHERM	2kpl	- celková vizuální kontrola zařízení HPS - revize (před topnou sezónou)		1 x ročně
	Ohřívač vody TUV – 500 l	2kpl	- celková vizuální kontrola zařízení HPS - revize (před topnou sezónou)		1 x ročně
	Akumulační zásobník – 1000 l (2 000 l)	1 kpl	- Vyčistit vnitřní prostor		1 x ročně
	Čerpadlo Grundfos	29	-kontrola funkce čerpadel - v mimořádném období pravidelně „protočit“ neběžící čerpadla -kontrola chodu čerpadel		2 x ročně
	Potrubi	DN 15 - 159	-kontrola tlaků a teplot vody v jedn. okruzích -kontrola těsnosti trubních rozvodů		2 x ročně
	Armatury regulační	53 ks			2 x ročně
	Filtry	27 ks	-odkalení, vyčištění		2 x ročně
	Kulové kohouty, klapky uzavírací, vypouštěcí ventily, odvzdušňovací ventily	161 ks	-kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků		2 x ročně
	Teploměry	50 ks	-kontrola údajů provozních teploměrů porovnáním s údaji kontrolního teploměru		4 x ročně
	Tlakoměry	48 ks	-kontrola nulové hodnoty tlakoměrů (na tlakové nádobě) porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru -kontrola údajů provozních tlakoměrů porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru		4 x ročně