

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Odbor stavební

601 47 B R N O, Bratislavská 70

Spisová značka: STU/04/015536/20/Piku
Číslo jednací: MCBSev/017010/20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Tereza Pikulová, tel.: 545 542 193
e-mail: pikulova.tereza@sever.brno.cz
V Brně: 29.04.2020

Žadatel / vlastník stavby

Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, IČO 62156489, Kohoutova 11, Brno

Kohoutova 3 – rekonstrukce plynové kotelny

SDĚLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebních prací v prostorách kotelny K3 vysokoškolských kolejí J. A. Komenského, v budově č.p. 1265, Kohoutova 3, na poz. parc. č. 1789/1 k.ú. Husovice, podané dne 17.04.2020 žadatelem, kterým je Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, IČO 62156489, Kohoutova 11, Černá Pole, Brno, kterého zastupuje ERDING, a.s., IČO 25512455, Zaoralova 2058/5, Brno.

Stavební úřad k výše uvedenému podání sděluje, že zřízení nového vstupu do kotelny namísto stávajícího okna jižní fasády objektu, při kterém dojde k odbourání 870 mm konstrukce od parapetu okna směrem dolů a zhotovení ocelové lávky, která umožní přístup k těmto dveřím z instalačního prostoru kotelny, nepovažuje za zásah do nosné konstrukce ani změnu vzhledu stavby.

Na základě předloženého požárně bezpečnostního řešení, stavební úřad konstatuje, že provedení těchto stavebních úprav nezmění stávající podmínky požárně bezpečnostních požadavků na stávající objekt.

Stavební úřad klasifikuje stavební záměr jako stavební úpravy uvedené v § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tj. stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Stavební úřad sděluje, že výše uvedený stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Záměr vlastníka stavby provést tyto udržovací práce bere stavební úřad na vědomí

Poučení

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného správního orgánu, vyžadované zvl. předpisem.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER
odbor stavební
Bratislavská 70, 601 47 BRNO
-2-

Mgr. Eva Ševečková
vedoucí odboru

+ příloha zástupci žadatele: 1 paré dokumentace

Obdrží

- zástupce žadatele: ERDING, a.s., Zaoralova č.p. 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno 28
- spis