

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/e-mail/tel. Bc. Lena Mikušová, [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz), +420 778 468 989

V Brně, dne 11. 1. 2023

**Věc: Veřejná zakázka: „Rekonstrukce chodeb obj. A - klimatizace“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

#### **I.**

Dne 9. 1. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

#### **Dotaz č.1:**

*Dotaz ohledně specifikace rozvaděče R01.11 v příloze č. 2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb záložky EL – položky.*

*V rozpisu položek tohoto rozvaděče není podbarvené pole montáže, má se také vyplňovat či přicenit do jednotlivých položek?*

*Také v rozpisu položek rozvaděče R01.11 chybí položka A9MEM1570 (snímací modul energie) 10ks, jenž je ve výkresu č. E9. A.č. E384/06/20. Na řádce 51 je onen rozvaděč napsaný znovu. Je uvedeno, že se má nacenit dle výkresu č. E9. A.č. E384/06/20. Máme se tedy řídit výkresem či výpisem položek?*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel k položenému dotazu uvádí, že:

- Položky (=pozice) 1 až 40 jsou položky specifikace rozvaděče R01.11. Montážní práce pro všechny přístroje mají být obsaženy v položce 37. V oddílu Specifikace se nevyplňují položky sloupce Montáž.
- Výsledná suma specifikace rozvaděče se automaticky přenesou do položky 41 (řádek 52) jako dodávka rozvaděče. Z celkové sumy dodávek jsou v rekapitulaci počítány procenta na dopravu a přesun na stavbu podle zadaných parametrů v záložce EL-Parametry.

- Chybějící položka specifikace rozvaděče R01.11 - snímací modul energie A9MEM1570, 10 ks - byla doplněna do aktualizované „Přílohy č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr“, která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

## II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to do **24. 1. 2023 do 10:00 hodin.**

### **Přílohy tohoto vysvětlení**

- Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

.....  
Bc. Lena Mikušová,  
administrátor veřejných zakázek,  
na základě plné moci