

**Všem dodavatelům**

Vyřizuje/tel.  
Bc. Zdeněk Bartl /+ 420 545 135 257

V Brně dne 13. 4. 2023

**„Rekonstrukce bytové jednotky Žabčice“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

**Dne 11. 4. 2023 zadavatel obdržel dotazy dodavatele v tomto znění:**

**Dotaz č. 1**

„pol. 17 - je v rozpočtu bez materiálu. Materiál bude dodán objednatelem?“

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel upravil tuto položku ve výkazu výměr tak, že do položky zahrnul i materiál. Na základě této úpravy Zadavatel vydává nový Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je přílohou tohoto Vysvětlení.

**Dotaz č. 2**

„pol. 67 - existuje ke kuchyňské lince podrobnější výkres? Co je součástí vybavení KL?“

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel požaduje vybavení kuchyňské linky podle běžných standardů vybavení kuchyňské linky včetně základních spotřebičů, jako je trouba, dřez, varná deska a digestoř. Zároveň Zadavatel uvádím, že nemá specifické požadavky na vybavení kuchyňské linky a případné požadavky vzniklé během realizace veřejné zakázky budou řešeny formou změnových listů a dodatku smlouvy o dílo.

**Dotaz č. 3**

„pol. 68 - 70 - je možno upřesnit typy dveří a kování?“

**Odpověď Zadavatele:**

Jedná se o vnitřní interiérové dveře s polodrážkou, křídlo z dřevotřísky s povrchovou úpravou z CPL laminátu, klika/klika, zadlabávací zámek.

**Dotaz č. 4**

„pol. 74 - je v rozpočtu bez materiálu. Materiál bude dodán objednatelem?“

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že materiál je zahrnut v dlažbě pol. 72.

**Dotaz č. 5**

„Jakým způsobem budou odhadované ceny např. pol. 58, 62, 106 a 107 fakturovány, bude moci být fakturováno více než 100 % odhadu?“

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že fakturováno bude dle soupisu prací a dodávek ve standardních cenách a nepředpokládá se překročení odhadů.

**Dotaz č. 6**

*„Jak ocenit položku č. 107 VZT, když k ní není žádná PD?“*

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že se jedná pouze o odvětrání hygienických prostor, nepředpokládá se překročení odhadu.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k úpravám v soupisu prací vydává aktualizovaný Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 4. 2023 do 10:00 hodin.

**Příloha:** A4i\_Příloha\_č.2\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_aktualizace

.....  
Bc. Zdeněk Bartl,  
referent veřejných zakázek  
Mendelova univerzita v Brně  
na základě plné moci