



D2C PROJEKT group s. r. o.
Gebauerova 18/4502
615 00 Brno

Váš dopis čj. ze dne
/

Naše čj.
VUTBR/073910/2022

Vyřizuje/linka
Denisa Graclová/5337

Brno
22.04.2022

Vyjádření ke stavbě: „**2019_127 Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU**“ část A: **Vstup ze severovýchodu.**

- V místě stavby „2019_127 Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU“ plánuje Vysokého učení technické v Brně (VUT) výstavbu komunikačního vedení. Jedná se o zemní kabelovou trasu skládající se z HDPE trubek a optických kabelů.

VUT souhlasí s předloženou dokumentací výše zmíněné stavby za následujících podmínek:

- Bude umožněna koordinovaná výstavba plánovaného komunikačního vedení.

- Komunikační vedení VUT nesmí být přerušeno ani poškozeno!

- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou náležitě seznámeni s polohou výše zmíněné kabelové trasy.

- Ve vzdálenosti nejméně 0,5 m po každé straně trasy nebudou používány žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.), práce je nutné provádět s maximální opatrností.

- Po chodníku a nepevněných plochách trasy (0,5 m po každé straně vedení) nebude pojíždět žádná stavební technika (nákladní automobily nad 6 tun atd.).

- Odkrytá trasa bude řádně zabezpečena proti prověšení, poškození a to i proti poškození třetími osobami.

- Nad trasou vedení nebudou budována žádná zařízení, která by omezovala přístup k HDPE trubce, ani zde nebude skladována žádná zemina, či stavební materiál.

- Při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

- V případě jakéhokoli poškození kabelové trasy **VUT je stavebník povinen ihned informovat správce vedení: VUT, Centrum výpočetních a informačních služeb (CVIS), Oddělení správy páteří sítě, Kolejní 2906/4, Brno, 612 00, tel. 541 145 445, 777 483 445, e-mail: admin@cis.vutbr.cz.** Oprava poškozeného nebo přerušného kabelového vedení bude provedena na náklady stavebníka.

- Bude-li vedení odkryto, musí být před záhozem pozván zástupce CVIS k prohlídce vedení a k odsouhlasení prováděných prací.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky.

Ing. Petr Marvan
vedoucí investičního odboru