

Váš dopis zn.:
Ze dne: 22. 04. 2022
Naše č.j.: BKOM/09348/2022
Spis. Značka: 3100/BKOM/09348/2022
Naše značka: 3100-MO-M325/22
Vyřizuje: Bc. Holasová, Bc. Němec, Ing. Janda
Telefon: +420 532 144 248
Mobil:
E-mail: holasova@bkom.cz
Datum: 16. 05. 2022

D2C PROJEKT group s.r.o.
Monika Pěničková
Gebauerova 18
615 00 Brno

Vyjádření ke změně projektu akce: „Rekonstrukce komunikace, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU“- posuvné brány a nového plotu = objektu SO.905

Vážená paní,

k výše uvedené akci sdělujeme následující.

Za správce komunikace zůstává v platnosti vyjádření ze dne 02. 03. 2021, spi. Zn. 3100/BKOM/00894/2021.


S předloženou PD **souhlasíme**. Rozhraní účelových a místních komunikací je odvozeno tak, aby nedocházelo k nátku ze zpevněných ploch účelových na plochy MK a naopak vyspádováním zpevněných ploch na pozemku investora.

Za kabelová vedení s předloženou PD z 05/2021 souhlasíme. V blízkosti SO 905 se nachází SSZ 6.19 Generála Píky x Provazníčkova včetně příslušenství, optických i metalických kabelových vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., která jsou již v PD zakreslena. Chybí označení tohoto námi spravovaného majetku v legendě koordinačního výkresu. Požadujeme:

- 1) Dodržení minimálního odstupu 0,5 m líce základu SO 905 od nejbližšího líce kabelového vedení v naší správě
- 2) Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. k vytýčení tohoto kabelu.
- 3) Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- 4) Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
- 5) Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
- 6) Dojde-li k poškození zařízení nebo vedení v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti.

- 7) Odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006.
- 8) Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
Správní ředitel