



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TV - PRO PITNOU VODU - VNITŘNÍ POVRCH SMALT
OBJEM 2000L, BEZ VÝMĚNÍKU,
PRŮMĚR MAX. 900mm - DLE DVEŘÍ DO TECH.M. -VÝROBA NA MÍRU
- VĚTŠNĚ IZOLACE MIN. TL. 100mm
- PŘIPOJENÍ PRO TV, CV A SV - DLE SCHÉMATU - G 2"(MOŽNO 1 1/2")

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA
- POTRUBÍ PPR/PP-RCT - PN16 . PRO STUDENOU VODU
- IZOLACE POTRUBÍ - PĚNOVÁ, TL. 13mm
TEPLÁ VODA
- POTRUBÍ PPR/PP-RCT - PN20 . PRO TEPLOU VODU
- IZOLACE POTRUBÍ - PĚNOVÁ TL. 20mm
CIRKULAČNÍ VODA
- POTRUBÍ PPR/PP-RCT - PN20 . PRO TEPLOU VODU
- IZOLACE POTRUBÍ - PĚNOVÁ TL.20mm

PROJEKTANT:	Ing. ALENA ROZPRÝMOVÁ		
VYPRACOVAL:	Ing. ALENA ROZPRÝMOVÁ		
INVESTOR :	Správa kolejí a menz MZLU v Brně Správa kolejí a menz, Palackého 28, Brno Královo Pole		
MÍSTO STAVBY :	Brno, Jana Babáka 3/5		
STAVBA :	Koleje Josefa Taufera OHŘEV TV - NOVÉ ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV A CIRKULACE	ZAKÁZKA :	06/2024
		FORMÁT :	2 × A4
		STUPEŇ :	--
		DATUM :	06/2024
OBSAH VÝKRESU :	NOVÝ STAV - PŮDORYS 2.PP - TECHNICKÁ MÍSTNOST	MĚŘÍTKO :	--
		VÝKRES :	04