

Tabulka zařízení VZT																
Číslo zařízení	Název zařízení	Typ (zařízení je uvedeno jako referenční, nikoliv jediné požadované)	Počet	Přívod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Přívod	Jmen. průtok	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Odvod	Typ rekuperace	Ohřev	Ohřev výkon	Chlazení	Chlazení výkon	Nominální příkon	Napájení
				[m³/h]	[Pa]		[m³/h]	[Pa]				[kW]		[kW]		[kW]
VZT 1.01	Odvětrání hygienického zázemí pokojů	DECOR 200 CRZ	8	-	-	-	50	30	-	-	-	-	-	-	0,02	230
Poznámky:		Spouštění ventilátoru spolu s osvětlením s nastavitelným doběhem (5min). Vypínače, napájení a prokabelování - dodávka profese ELE.														
VZT 1.02	Podvěsný osavač par	MORA OP 540X	8	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	0,09	230
Poznámky:		Konkrétní typ digestoře je nutno zkoordinovat s dodavatelem nábytku kuchyně!														
VZT 1.03	Odvětrání hygienického zázemí pokojů	DECOR 200 CRZ	8	-	-	-	90	30	-	-	-	-	-	-	0,02	230
Poznámky:		Spouštění ventilátoru spolu s osvětlením s nastavitelným doběhem (5min). Vypínače, napájení a prokabelování - dodávka profese ELE.														