

Vyřizuje: **Michal Kruták**
Tel.: **519 304 624**
E-mail: **krutak@vak-bv.cz**
Datum vystavení: **17.6.2024**

AiD team a.s.
Dora Raková
Netroufalky č.p. 7/797
625 00 Brno

Vyjádření k demolici objektů při zachování přípojek vody a kanalizace

Zájmové území

Katastr: **Lednice na Moravě**
Parcela: **1752/1, 736/11, 1752/3**

Stavebník

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

Název stavby (akce)

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici

Je navržena demolice provozně technické budovy na pozemku parc.č. 1752/1, přístřešku na pozemku parc.č. 736/11, dvou betonových garáží a jedné plechové garáže. Dále bude odstraněna část zpevněné asfaltové plochy a přesunuta betonová garáž umístěná na pozemku parc.č. 1752/3 a přesunuta k řadě stávajících garáží – pozemek parc.č. 736/13, vše k.ú. Lednice na Moravě. Demolice bude probíhat v areálu Mendlovi univerzity v Lednici. Stavba je napojena na areálové rozvody vody, kanalizace a NN. V rámci předložené projektové dokumentace není navržena žádná úprava stávajících přípojek.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. Při demolici je nutno zachovat trvalý a bezpečný přístup k vodovodní a kanalizační přípojce pro předmětný areál.
2. V průběhu demolice je nutno stávající přípojku vody včetně vodoměrné sestavy a stávající přípojku kanalizace chránit před možným poškozením.
3. Jakoukoliv manipulaci s vodovodní přípojkou a vodoměrnou sestavou smí provádět pouze pověřený pracovník střediska vodovodů Mikulov, se sídlem v ulici Hraničářů 1509/6 v Mikulově, tel. 519 810 021 (mobil 733 122 154). Zde je v případě potřeby možno objednat demontáž vodoměru, výměnu uzávěru u vodoměru, výměnu vodoměru a další práce na vodovodní přípojce. Tyto práce však budou provedeny pouze na základě písemné objednávky odběratele vody, s kterým máme uzavřenou smlouvu.
4. Do stávající kanalizační přípojky pro předmětný areál se v průběhu demolice nesmí dostat stavební suť nebo zemina.
5. V případě, že při demolici dojde k poškození (havárii) vodovodní nebo kanalizační přípojky pro předmětný areál, musí být havárie neprodleně nahlášena provoznímu středisku vodovodů Mikulov (kontakt viz bod 3) anebo provoznímu středisku kanalizací ČOV Lednice (mobil 736 472 301), případně na poruchovou linku - tel. 519 810 000.
6. Projekt případné novostavby plánované v místě zboření požadujeme předložit k vyjádření.
7. Požadujeme, aby byla vodoměrná sestava přístupná po celou dobu demolice z důvodu provádění odečtů

a kontrol vodoměru.

8. Investor prokazatelně seznámí firmu provádějící demolici stavby s obsahem vyjádření VaK Břeclav.

S demolicí objektů stojících na pozemcích parc.č. 1752/1, 736/11 a 1752/3, k.ú. Lednice na Moravě, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek **souhlasíme**.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně projektové dokumentace končí platnost našeho stanoviska ihned a je nutno si vyžádat naše nové stanovisko.



Michal Kruták
Technik vyjadřování

