



Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S
Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
zvýšená ochrana pospojováním a proudovými chrániči

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	atelier Hradec nad Moravicí	
		Ing.Pazdera	Ing.Pazdera		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Žabčice		
Investor: ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, Žabčice				Měřítko	-----
Akce: Mendelu – naplnění podmínek welferu ustájení telat				Zakázkové číslo	16/2014
				Formát	A4
				Stupeň	DSP+DPS
				Datum	06/2014
SO 01 – Silnoproudá elektrotechnika				Číslo výkresu	
Výkres Rozváděč RS1 – přehledové schéma – 3.část				D1-1.4.1- 9	