



#### LEGENDA

Hlavní osvětlení provést svítidla typu A, umístěnými na kazetách z kompaktních desek v barvě jasanu, specifikace kazet viz v.č. E9. Ke čtyřem svídlům v označených místech přeinstalovat nouzová svítidla, v současné době osazená na stávajícím obložení. Níže k přepojení viz samostatný popis.

Schéma zapojení a ovládání je na v.č. E5. Novou kabeláž uložit do nového silnoproudého žlabu, pro ovladače zřídit nová místa v obložení. Výška ovladačů h.h. 1,2 m, ovladače ve společných 2 a 3 násobných svislých rámečcích. Instalace mimo žlab uložit do lišt, případně trubek. Pro ukládání použít prostory za obložením chodby.

Dodavatelská firma musí znát programování systému DALI a mít k tomuto příslušné softwarové vybavení !!! (software programování systému není součástí projektu)

#### Legenda svítidel:

- A - typ Aurora 9, LED-8L02A10K98/084 DALI .000, 3000°K, 4930lm, 58W, záruka 5let, Ø 590mm, k.č. 47456, Osmont
- B - typ TE128 MODUS 1x28W, T5, IP20, délka=1184mm, viz v.č. E3
- C - typ TE135 MODUS 1x35W, T5, IP20, délka=1484mm, viz v.č. E3

3EDF stávající nouzové svítidlo systému central test s uvedením identifikace v systému

#### Legenda:

Přeinstalovat 4ks stávajících svítidel nouzového osvětlení na naznačená místa  
 POZOR - svítidla jsou na sběrnici DALI nouzového osvětlení, před přepojováním je nutné vypnout hlavní napájecí jednotku Central test v hlavní rozvodně budovy pro příslušnou větev  
 U těchto svítidel přepojit jejich napájení 230V z rozvaděče R10, schéma vývodu je na v.č. E6c (do okruhu napájení vřadit pomocný rozpinací kontakt jističe hlavního osvětlení a paralelně kontakt osvětlení ptáků)

Výška ovladačů h.h. 1,2 m.

Schéma zapojení hlavního osvětlení je na v.č. E5.

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	<b>ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO</b> IČO 440 79 290 BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO	REVIZE:	FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				DATUM	14.08.2014
<b>MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 REKONSTRUKCE CHODBY 2.NP BUDOVY B REK. OSVĚTLENÍ CHODEB N2010 A N2013 ELEKTROINSTALACE</b>				STUPEŇ	PS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘÍTKO	1:55
				ZAK.ČÍSLO:	19/14
<b>HLAVNÍ OSVĚTLENÍ</b>				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				<b>E300/19/14</b>	<b>E2</b>

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KÓPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.