



#### Řízení a ovládání osvětlení:

- DIGIDIM Mini Input Unit 444, Helvar, umístěn v krabicích pod ovladači
- zdroj DALI - Digidim 402, Helvar

#### Složení ovladačů:

- Time ® (Arbo) - Přístroj ovladače zapínacího se svorkou N 1/0 - 3559-A91345
- Time ® (Arbo) - Kryt jednoduchý s popisovým polem - starostříbrná 3558E-A00610 32
- Time ® (Arbo) - Pole popisové se symbolem světla 3558E-A10/2

Time ® (Arbo) - Přístroj spínače žaluziového kolébkového - 1/0+1/0 s blokováním – 3559-A88345

Time ® (Arbo) - Kryt spínače žaluziového dělený, s potiskem pro ovladač řízení 1/0+1/0 s blokováním - starostříbrná - 3558E-A00662 32

Time ® (Arbo) - Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný, přírodní buk - 3901F-A50121 50

Poznámka: u ovl. č. 1, 4, 8 použít trojrámeček (společný i pro ovladač okruhu osvětlení ptáků)

#### Svítlidla typ A:

typ LED-8L02A10K98/084 DALI .000, 3000°K, 4930lm, 58W, záruka 5let, Ø 590mm, k.č. 47456, Osmont

VYPRACOVAL ING. KOZLOVSKÝ	ODP.PROJ.PROFESE ING. KOZLOVSKÝ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	<b>ING. JIŘÍ KOZLOVSKÝ ELEKTRO</b> IČO 440 79 290 BRNO, PURKYŇOVA 95a	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		OBEC: BRNO	REVIZE:	FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1				DATUM	21.08.2014
<b>MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 REKONSTRUKCE CHODBY 2.NP BUDOVY B REK. OSVĚTLENÍ CHODEB N2010 A N2013 ELEKTROINSTALACE</b>				STUPEŇ	PS
				SPECIALIZACE	ELEKTRO
				MĚŘÍTKO	-
				ZAK.ČÍSLO:	19/14
<b>SCHEMA ŘÍZENÍ HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ</b>				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				<b>E300/19/14</b>	<b>E5</b>

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NEMÁ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE.