

REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B
AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Pol.	Popis položky	m.j.	cena/m.j.	Množství	Celkem
------	---------------	------	-----------	----------	--------

Doplnění přístrojové náplně

R-0

1	Jistič 1.pól. 10A, char. B	kus		1	
3	Jistič 1.pól. 16A, char. B	kus		4	
5	Jistič 3.pól. 16A, char. B	kus		1	
6	Jistič 3.pól. 25A, char. B	kus		1	
7	Jistič 3.pól. 40A, char. B	kus		3	
9	Proudový chránič 4pólový, 25/4/003	kus		1	

Rozvaděč R-0 - úprava

Stávající oceloplechová skříň 600x2000x450 (šxvxh)

Stupeň krytí: IP 54/20

Doplnění stávající přístrojové náplně

Úprava vnitřního krytu pro modul přístroje

Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-S

Zásuvková skříň ZS1, ZS2, ZS3

Zásuvky: CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V

CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V

zásuvka 2 x 16 A / 230 V

s proudovým chráničem

Jmenovitý proud: 40A

Jmenovité napětí: 400V AC

Krytí: IP44

Připojovací průřez svorek: připojení 10mm²

Materiál: termoplast

Barevný odstín: šedé RAL 7035

Třída ochrany: II

Rozměry: 320x470x150 mm (šxvxh)

kus		3	
-----	--	---	--