

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

**Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Oprava sociálního zařízení na kolejích J.Taufera“**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s textem zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace) z vlastního podnětu. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace, je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Otázka č. 1:

Mám prosbu ohledně zadání zakázky. Zda je možná přesná specifikace:

1. přesná specifikace typu obkladu
2. přesná specifikace typu dlažby
3. přesná specifikace typu svítidel

Odpověď č. 1:

1. obkladačky keramické jednobarevné (bílé i barevné), rozměr 15 x 20 x 0,65 cm, 1. jakost, barva bude upřesněna před zahájením prací, požadujeme předložit minimálně 5 variant provedení (barva, lesk, mat)
2. dlaždice keramické slinuté neglazované jednobarevné, rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 cm, barva bude upřesněna před zahájením prací, požadujeme předložit minimálně 5 barevných variant
3. svítidlo s úsporným zdrojem 8W

V Brně 6. 3. 2015



Ing. Jana Hradská
ředitelka SKM