

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Barbora Hnaničková / 545 135 251

V Brně, dne 24. 6. 2015

Věc: Veřejná zakázka:

„Doplnění osvětlení R a FR v objektu M“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace – sdělení zadavatele).

Dotaz č. 1

Jaká je maximální míra stínění osvětlované plochy LED svítidlem?

Odpověď č. 1

Míra stínění je maximálně 25%.

Dotaz č. 2

V jaké vzdálenosti svítidla od pěstební desky se má dosáhnout požadované intenzity?

Uvedené min. požadované hodnoty (20 + 20 + 250 umol/m²/s) jsou platné při zavěšení svítidel ve výšce 2,5m nad povrchem stolu?

Odpověď č. 2

Intenzity 250 / 20 / 20 umol/mms jsou požadovány ve výšce 2,5 m nad pěstební deskou stolu.

Dotaz č. 3

Jaká má být homogenita osvětlení?

Odpověď č. 3

Homogenita osvětlení - interval +/- 15%

Dotaz č. 4

Jaká je požadovaná životnost osvětlení?

Odpověď č. 4

Životnost osvětlení - min. 35 000 hodin

Dotaz č. 5

Můžete upřesnit způsob ovládání LED osvětlení? Jedná se především o možnost tvorby profilu různé intenzity v různých časových okamžicích. Ve specifikaci je zmíněno jen ovládání ON/OFF, ale není popsáno, jestli je požadováno plynulé měření intenzity tak, aby bylo možné simulovat stmívání či rozbřesk a dále třeba měnit pomocí definovaného protokolu intenzity skokové.

Odpověď č. 5

Systém řízení - ON/OFF/Automat, Automat řídí zapínání světel systémem ON/OFF podle pokynu softwaru po 15 min intervalech - regulace intenzity osvětlení bude řízena mimo současný systém (nebude řízena dálkově softwarem - ten určuje jen zapínání a vypínání světel).

Dotaz č. 6

Je požadována regulace intenzity pro každý pěstební stůl zvlášť?

Odpověď č. 6

Ne, není.

Dotaz č. 7

Jaký je současný systém řízení osvětlení?

Odpověď č. 7

Současný způsob ovládání světel - bez zpětných vazeb měření intenzity světla, systém ON/OFF/Automat (viz výše -odpověď na dotaz č. 5).

Sdělení zadavatele č. 2

Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20. 7. 2015 do 9.30 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy 20. 7. 2015 v 9.30 hodin.

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně

