



Pozn.:
-Napětová soustava 3PEN 50Hz
400/230V, TN-C-S
-Krytí IP 40/IP 20
-Rozvodná soustava TN-C
-Ochrana dle ČSN 332 000 - 4.41od.2

ZODPOV. PROJEKTANT:		AUTORIZOVANÝ TECHNİK:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:	
ING. VLADIMÍR JOKL		ING. VLADIMÍR JOKL		ING. VLADIMÍR JOKL		ING. VLADIMÍR JOKL	
MÍSTO STAVBY: LEDNICE,, ul. VALTIČKÁ 686 KRAJ: JIHOVMORAVSKÝ							
INVESTOR, STAVEBNİK: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ,, ul. ZEMĚDĚLSKÁ 1							
STAVBA:							
ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4KV							
VALTIČKÁ 686, LEDNICE							
OBJEKT:							
SO 01.01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
OBSAH VÝKRESU:							
ROZVADĚČ RH 1							
STUPEŇ PD:							
DPS							
FORMÁT:							
A3							
DATUM:							
03/2016							
ARCHIVNÍ ČÍSLO:							
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:							
14555036							
ČÍSLO STAVBY:							
14555036							
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:							
EZA sušay s.r.o.							
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno							