

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 29008/2014/BM/HP  
Spisová značka: S-KHSJM 29008/2014/2  
K podání: KHSJM 29008/2014/BM/HP

**Atelier Chlup  
Drobného 51  
602 00 Brno**

Vyřizuje: Ing. Tereza Došková, oprávněná úřední osoba  
Tel.: 543 516 820  
Fax: 543 516 828  
E-mail: tereza.doskova@khsbrno.cz  
Adresa: Pellicova 29/31, 602 00 Brno

V Brně dne 10.7.2014

**Zemědělská 1 – Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU – stavební řízení**

Na základě žádosti pana ing. arch. Jana Chlupa, společnost Atelier Chlup, Drobného 51, 602 00 Brno, doručené dne 2.7.2014 s přílohou PD, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) jako dotčený správní úřad podle § 77, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. (2), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S projektovou dokumentací stavby „**Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU**“ v Brně, na ulici Zemědělská 1, pro stavební řízení se

**s o u h l a s í   s   p o d m í n k a m i :**

- 1) Při bouracích pracích se bude postupovat tak, aby nebyly překračovány hygienické limity hluku podle § 30, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů pro nejzatíženější pracoviště.
- 2) Před uvedením předmětné stavby do trvalého užívání bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (VZT, chladicí jednotky, apod.) na maximální provozní výkon prokazující pro přilehlé prostory učeben a studoven nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro chráněné vnitřní prostory. Měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř. Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení.
- 3) Bude proveden rozbor vzorků vody z výtoků do dřezu v místnosti č. 09 – knihovny s volným výběrem, v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah

**kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozborů vody budou před uvedením stavby do užívání předloženy KHS JmK k posouzení.**

#### **O d ů v o d n ě n í :**

Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení vypracovaná projektantem společností Atelier Chlup, Drobného 51, 602 00 Brno, 13372181 zplnomocněné investorem Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ 62156489, k jednání s dotčenými orgány ve stavebním řízení, řeší úpravu dispozic vytvoření nového provozně dispozičního uspořádání knihovny nové knihovny s volným výběrem v určené části budovy A včetně řešení souvisejících vazeb na stávající provozní části budovy. V **objektu A** proběhne v západním křídle rozsáhlá úprava dispozic sloužících původně k různým účelům na prostor knihovny s volným výběrem, včetně zbudování nové učebny, studoven, technického a hygienického zázemí. Dále proběhne úprava dispozic audiovizuálního centra. V nové knihovně s volným výběrem budou pracovat dva zaměstnanci. Je navrženo vybavení pracoviště kancelářským nábytkem a umývadlem s tekoucí pitnou vodou. V rámci akce je navrženo nové sociální zázemí pro zaměstnance i klienty knihovny. Prostory budou vytápěny centrálním teplovodním vytápěním s otopnými tělesy umístěnými podél stěn. Větrání a chlazení prostor je zajištěno vzduchotechnikou, je umožněno i větrání okny. Bude provedena úplná výměna rozvodů pitné a teplé vody.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 30, zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné vnitřní prostory.

Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 3, odst. 1, § 4, odst. 2, písm. a) a odst. 3 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
-79-



Ing. Tereza Došková  
Odborná referentka oddělení HP

Rozdělovník:  
adresát  
spis