



LEGENDA :

- NAVRŽENÁ ELEKTROPŘÍPOJKA NN – CYKY J4 X 10
- STAVAJÍCÍ ROZVODY NN
- ROZVOD VODY PODZEMNÍ
- ROZVOD VODY NADZEMNÍ
- NOVĚ NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

POZNÁMKA :

- PŘED ZAHLAŠENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ
- PŘI SCUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ KABELŮ A OSTATNÍCH JS NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 73 6005 (viz detaily uložení kabelů – D.2.2.3)
- NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ KABELU DLE ČSN 73 6005 – 1 M
- KABEL ELEKTROPŘÍPOJKY NN ULOŽEN PO CELÉ DÉLCE DO OCHRANNÉ TRUBKY PE-HD 63/52

ROZVODNÁ SOUSTAVA – NN : TN-C-S, 3 PEN, 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2600-4-41 ED.2 – AUTOMATICKYM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY : ZÁKLADNÍ ZOLACE ŽIVÝCH ROZVODŮ, KRYTY

MĚŘ. : 1 : 500



Ing. HopJon Svatopluk Jablonského 59, 772 00 Olomouc IČO 11569859, tel. 585226840			INVESTOR: MENDELOVA UNIVERZITA BRNO	
KRESLIL :	NAVRHL :	Ing. HopJon	HMOTNOST :	FORMÁT :
				A3
STUPEŇ:	AKCE:	MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K. Ú. KŘTINY – 1. ETAPA		ČÍSLO ZAKAZKY:
DPS	NÁZEV:	PŘÍPOJENÍ ELEKTRINY – SITUACE		ČÍSLO VÝKRESU:
				D.2.2.2