



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1712/1-OPST-2016

Brno 29. 7. 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. Miroslav Fabián
Chmelnice 2775/51
628 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Bc. Michaela Korčáková, vrchní inspektor, ☎: 950 639 114, e-mail: michaela.korcakova@firebrno.cz
kpt. Ing. Lenka Holánková

Název stavby: Střešní terasa na objektu Q Mendelovy univerzity v Brně
Místo stavby: Brno, Černá Pole, Zemědělská 1665/1, 613 00, p. č. 10/25
Stavebník: Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole,
Zemědělská 1665/1, 613 00
Projektant PBR: Ing. Miroslav Fabián ČKAIT 1001531
Datum zpracování PBR: červen 2016
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o zřízení pobytové terasy s pergolou na střeše západního bloku pavilonu Q v areálu MENDELU v Brně na Zemědělské ulici. Terasa je považována za užité podlaží a požární výška západního bloku bude zvýšena na 19,5 m.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4. 7. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou:

- pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
1

plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje