

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 10. 4. 2017

Věc: Veřejná zakázka: „Rekonstrukce místnosti N1014 a sociálních zařízení na obj. T“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace – sdělení zadavatele).

Zadavatel obdržel dne 7.4.2017 dotaz dodavatele:

Dotaz č. 1

Bylo by možné zaslat bližší specifikaci nové vinylové podlahy, zda se jedná o rolový vinyl nebo dílce? V technické zprávě je uvedena pouze tloušťka materiálu – 2 mm.

Odpověď č. 1

Jedná se o bezesparou rolovanou vinylovou podlahu tl. 2 mm.

.....
Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně