

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 13. 4. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

**„Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 11. 4. 2017 následující dotazy dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Prosíme Vás o další dodatečné informace k veřejné zakázce "Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p. 93, na sídlo Polesí Vranov".

Jedná se o tyto nejasnosti:

2/ Prosíme o **upřesnění foukané izolace stropu v objektu A** – ve výkazu výměr je izolace dřevovláknitá, ale v projektu je izolace minerální Magmarelax. Prosíme o informaci, kterou variantu máme cenit.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje Foukanou izolaci (minerální nebo dřevovláknitou), součinitel tepelné vodivosti min. $\lambda = 0,045$ [W/mK], Třída reakce na oheň: A1.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Prosíme Vás o další dodatečné informace k veřejné zakázce "Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p. 93, na sídlo Polesí Vranov".

Jedná se o tyto nejasnosti:

2/ Prosíme o **upřesnění elektrických rozvaděčů RH, R1, R2 a přípojkových skříní SP v objektech SO 01 a SO 02**

- V projektu chybí výkresy těchto výrobků – kolik a jakých budou obsahovat jističů, proudových chráničů, elektroměrů
- Jaké budou skříně – velikost a materiál atd. tak, abychom byli schopni určit jejich cenu.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

El. rozvaděče popis atd. viz Textová část D.1.4.5 - Elektroinstalace. Detailní provedení rozvaděčů v rámci upřesnění prováděcí firmy. Nutno dodržet všechna opatření, normy a požadavky revize.

"Dimenze rozvaděče cca menší RD."

Sdělení dodavatele č. 1:

Zadavatel upřesňuje požadavky na sprchový kout:

Sprchový kout + sprchová vanička + sprchový set (viz výkres D.1.4.1.03), včetně napojení na kanalizaci a rozvod vody. Rozměr sprch.koutu 1400x900 mm. Dveře posuvné, varianta výklopné lze taktéž.



.....
Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně