

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

V Brně dne 19. 1. 2017

Spisová značka: S-KHSJM 74719/2016

Číslo jednací: KHSJM 03191/2017/BM/HP

K podání: KHSJM 74719/2016/BM/HP

Vyřizuje: Mgr. Tesaříková/Brno, Pellicova 29/31

Tel.: 543 516 822, 778 706 506

e-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

DATOVOU SCHRÁNKOU

**Ing. arch. Lukáš Urban
Alešova 24**

613 00 Brno

„Mikrobiologická laboratoř v obj. P Mendelovy univerzity v Brně“ - projektová dokumentace pro stavební řízení

Na základě žádosti subjektu Ing. arch. Lukáš Urban, Alešova 24, 613 00 Brno, IČ: 757 91 501 v zastoupení investora Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 621 56 489 ze dne 22. 12. 2016, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Mikrobiologická laboratoř v obj. P Mendelovy univerzity v Brně“, parc. č. 22/5 a 22/4 k.ú. Černá Pole s datem 12/2016.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S projektovou dokumentací pro provádění stavby pro stavební řízení „Mikrobiologická laboratoř v obj. P Mendelovy univerzity v Brně“, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předložená PD řeší změnu dokončené stavby - stavební úpravy vnitřních prostor pavilonu P, a to vestavbu mikrobiologické laboratoře do stávající stolárny rektorátu v m.č. 113.

Pavilon P je součástí univerzitního areálu. V objektu se nachází učebny, dílny, laboratoře a sanitární zařízení. V m.č. 113, která je v současné době využívána jako stolárna, bude vestavěna mikrobiologická laboratoř pro potřeby výuky Ústavu nábytku, designu a bydlení. Předpokládá se využití pro 6 osob (5 studentů a 1 vyučující).

Výstavba bude zahrnovat zhotovení nových příček, úpravy technologie, ZTI a doplnění technologie chlazení. Chlazení bude provedeno systémem s vnitřní a vnější jednotkou - vnitřní jednotka bude umístěna pod stropem místnosti a venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu v blízkosti

stávajících jednotek VZT celého objektu P.

Do nově vybudované laboratoře bude vstup ze stávající místnosti přes šatnu. V šatně budou umístěny skříňky pro laboratorní pláště a samostatné skříňky pro oděvy studentů. Jedna řada skříněk bude vybavena lavicí. V obou místnostech bude provedena nová nášlapná vrstva podlahy z vinylu. Místnost bude opatřena omyvatelnými nátery, za umyvadly bude keramický obklad.

V místnosti budou umístěny laboratorní přístroje, laboratorní nábytek a budou zde umístěna 2 umyvadla. Stávající osvětlení bude posíleno. Osvětlení je uvažováno denní, větrání bude přirozené okny. Šatna bude větrána nuceně s odtahem na fasádu. Vytápění bude zajištěno teplovodními radiátory s dostatečným výkonem, který pokryje tepelnou ztrátu šatny.

Předpokládá se nakládání s biologickými činiteli maximálně skupiny 2.

Řešení sběru odpadu zůstane stávající, s pravidelným odvozem specializovanou firmou.

Staveniště bude řešeno pouze v rámci areálu univerzity a vnitřních prostor pavilonu P. Při realizaci budou minimalizovány dopady na okolní stavby z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené příslušnými právními předpisy.

[OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA]

Mgr. Martina Tesaříková, v.r.

Odborný rada
Oddělení hygieny práce

Rozdělovník:

- adresát IČ: 757 91 501
- spis KHS JmK