



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 2. 6. 2017

**Věc: Veřejná zakázka:**

„Mendeleum nádvoří - Lednice“

**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 1. 6. 2017 následující dotaz dodavatele:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

„ Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Pro odvodnění zpevněné plochy je ve středu plochy dle PD osazen odvodňovací žlab 330x590x158.

**Žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9**

Tento žlab (vzhledem k jeho profilu - šikmé stěny) však není určen pro zabudování do asfaltové komunikace.

Tento typ žlabu není stabilní a určený pro přejezd motorovými vozidly.

Prosíme o upřesnění typu žlabu, který je pro tento účel určen a bude svým profilem a způsobem montáže pro daný případ vhodný (např. odvodňovací žlab s mříží příp. štěrbinový žlab...)“.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel upřesňuje vhodnější typ žlabu, který bude požadován. Jedná se o **ODVODŇOVACÍ ŽLAB B, TBZ 50/50/13**.

Mgr. Iveta Farkačová  
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně