

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- LED VESTAVNÝ PANEL 600x600mm VČ. NAPÁJECÍHO ZDROJE VÝKON 28W, 4000K, 3000lm, IP20, 230V AC
- ZAPUŠTĚNÉ TLAČÍTKO 1xNO KONTAKT S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU IP20, 230V AC, 10A, BÍLÁ BARVA
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V AC, 16A, ZAPUŠTĚNÁ IP20, 230V AC, 16A, BÍLÁ BARVA
- VÝVOD 230V AC
- VYPÍNAČ ŘAZ. 1, ZAPUŠTĚNÝ IP20, 230V AC, 10A, BÍLÁ BARVA
- KLESÁNÍ, STOUPÁNÍ
- ZAPUŠTĚNÉ LED KULATÉ SVÍTIDLO PRŮMĚR 225mm, VÝKON 18W/1550lm 230V AC, IP20, ÚHEL 120 STUPŇŮ, VČ. NAPÁJECÍHO ZDROJE
- NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 2xE27, IP20, 230V AC VČ. LED ŽÁROVKOVÉHO ZDROJE E27, min. 850lm, 4000K
- NÁSTĚNNÝ ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU 230V AC, IP20, MAX. 1500W, NEREZ PROVEDENÍ
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM 230V AC, IP20, 4000K
- NÁSTĚNNÉ BODOVÉ SVÍTIDLO, OTOČNÉ, KOVOVÉ, BÍLÉ, PRŮMĚR MAX. 100mm VČ. LED ZDROJE GU10, min. 500 lm, 4000K, ÚHEL 120 STUPŇŮ
- SVORKOVNICOVÁ KRABICE, IP44, NÁSTĚNNÁ S PRŮCHODKAMI VČ. 3x 3-PIN BEZŠROUBOVÁ SVORKA PRŮŘEZ 1,5-4mm2
- SVORKOVNICOVÁ KRABICE, IP20, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM
- STÁVAJÍCÍ PROTIPANICKÉ SVÍTIDLO BEGHELLI ELPLAST TYP PLURALUCE LED 24W, 230V

LEGENDA:

- R16 — OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ, MODULOVÝ, IP43 (NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R16)
- R4.1 — PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE, 12-TI MODULOVÁ, IP40/20 (NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R4.1)
- PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA POZINKOVANÝ OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/50 S KRYTEM
- OBVOD SVĚTELNÝ, KABEL CYKY ...x1,5mm²
- OBVOD 230V ZÁSUVKOVÝ, KABEL CYKY-J 3x2,5mm²
- KABELOVÁ TRASA

KABELY BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉM ŽLABU A VE ZDIVU POD OMÍTKOU.
OVLÁDACÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE VE VÝŠI 1m OD PODLAHY (MĚŘENO NA OSU PŘÍSTROJE)
ZÁSUVKOVÉ PŘÍSTROJE VE VÝŠI 0,3m OD PODLAHY (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

SOUSTAVA:
: 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-S
: 1NPE str. 50Hz 230V TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ- SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ- DOPL. POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ BUDE ZE STROPU DEMONTOVÁNO A PŘESUNUTO NA NOVÝ SDK STROP. NAPÁJECÍ KABELY (CYKY-J 5x1,5mm2) BUDOU NASVORKOVÁNY V KRABICÍCH.

ŘEZ A-A:





Hl. inženýr projektu: J. Dvořáková	Vypracoval: M. Buryan	Zodp. projektant: M. Buryan	Michal Buryan, Malešovice 228, 664 65, tel: 731 695 530, buryan.michal@seznam.cz
Kraj: JM		OU: Brno-město	Č. zakázky: 22/02/17/JDZ
Investor: Mendelova univerzita v Brně			Datum: 04/2017
Stavba: REKONSTRUKCE CHODEB obj.B, úst.422 a 426, 4.NP			Stupeň: RPD
			Formát: A1
Objekt: Mendelova univerzita v Brně			Měřítko: 1:100
			Arch. č.: ---
Část profese: Elektro			Příloha číslo: E04
Obsah: ELEKTROINSTALACE - JIŽNÍ KŘÍDLO			